

Nachweis

Feuerwiderstand, Rauchdichtheit und selbstschließende Eigenschaft von Bauteilen

Klassifizierungsbericht

Nr.: 19-004798-PR02

(KB-C04-UZ05-de-01)



| | |
|---|--|
| Auftraggeber | Theo Schröders Entwicklung & Beratung GmbH Gerhard-Welter-Str. 7 41812 Erkelenz (Deutschland) |
| Erstellt durch die notifizierte Stelle | ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Straße 7-9 83026 Rosenheim (Deutschland) |
| Nummer der notifizierten Stelle | 0757 |
| Bezeichnung | "System Schröders ST-11" "System Schröders ST-12" "System Schröders TST-11" "System Schröders TST-12" "System Schröders RST-1" "System Schröders RST-2" "System Schröders MST-1" "System Schröders MST-2" (nach den Angaben des Auftraggebers) |
| Klassifizierung | Klassifizierung zum Feuerwiderstand, Rauchdichtheit und selbstschließende Eigenschaft nach EN 13501-2:2007+A1:2009 / EN 13501-2:2016 |
| Ausgabennummer | 1 |

Grundlagen

EN 13501-2:2007+A1:2009
EN 13501-2:2016
EN 1363-1:2020
EN 1634-1:2014+A1:2018
EN 1634-3:2004/AC:2006
EN 12605:2000
EN 16034:2014
ersetzt Klassifizierungsbericht
19-004802-PR02 (KB-C04-
UZ05-de-01) vom 23.04.2021

Verwendungshinweise

Dieser Klassifizierungsbericht definiert die Klassifizierung, die dem Bauteil gemäß Produktname in Übereinstimmung mit dem Verfahren nach EN 13501-2 zugeordnet wird. Dieses Dokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung dar.

Gültigkeit

Der Nachweis ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des Produkts.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Inhalt

Dieser Klassifizierungsbericht besteht aus 14 Seiten und darf nicht auszugsweise benutzt oder auszugsweise reproduziert werden.

- 1 Einleitung
- 2 Details zum klassifizierten Produkt
- 3 Prüfberichte/Berichte zum erweiterten Anwendungsbereich und Prüfergebnisse zum Nachweis der Klassifizierung
- 4 Klassifizierung und Anwendungsbereich
- 5 Einschränkungen



Feuer- und Rauchschutzabschluss

Klassifizierung EI₂ 90-S_a / S₂₀₀C₂

ift Rosenheim
09.06.2021



Gerhard Wackerbauer
Johannes Stahl

Dr. Gerhard Wackerbauer, Dipl. Phys.
Leitung Technische Bewertung
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle

Johannes Stahl
Projektingenieur
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle